

VODNÝ ZDROJ KD-1 KOSTOLNÁ PRI DUNAJI
NOVÝ STAV
PÔDORYS NA KÔTE +0,070

LEGENDA MIESTNOSTÍ		
p.č.	Názov	Plocha
1	Strojovňa objektu VZ	15,62 m²
2	Chlórovňa	1,1 m²

LEGENDA OZNAČENIA ELEKTRO:



VYPÍNAČ RIADENIE 6.1 230V/10A, IP44



ŽIAROVKOVÉ SVIETIDLO 230V IP65 75W



ŽIAROVKOVÉ SVIETIDLO 230V IP65

KÁBLOVÉ TRASY A VEDENIA

ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 230V/16A, IP44

Elektrický priamovykurovací konvektor 1000/2000W / 230 V / 50 Hz, IP 24

LEGENDA OZNAČENIA STAVEBNÝCH HMÔT:

- cement, pater
- železobetón
- pôrobet. murivo
- štrkový podsyp
- XPS izolácia
- pieskový obsyp
- murivo
- pôvodný terén
- prostý betón
- rošt
- zemný zásyp
- hydroizolácia

±0,000 = 124,05 m n.m.

POPS ZMENY		VÝKONAL	PODPIS	SCHVÁL	PODPIS	DATUM	INDEX
MENO		POPS		GENERALNY PROJEKTANT			
VÝPRACOVANÝ	JULIUS CERMAN			 BANSKÉ PROJEKTY s.r.o.			
ZODP. PROJEKTANT	ING. LUBOMIR KRAJČOVAC			MILETOVÁ 23			
KONTROLAVAL	ING. LUBOMIR KRAJČOVAC			021 09 BRATISLAVA			
HL. INŽ. PROJEKTU	ING. LUBOŠ HOLÝ						
INVESTOR							
	OBEC KOSTOLNÁ PRI DUNAJI						
	KOSTOLNÁ PRI DUNAJI č.59						
	903 01 SENEC						
MESTO STAVBY		KOSTOLNÁ PRI DUNAJI					
STAVBA		KOSTOLNÁ PRI DUNAJI - REKONŠTRUKCIA VZ KD-1					
DIEL. PD		E. DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTŮV					
ČASŤ PD		SO 01 STAVEBNÉ OPRAVY VZ KD-1, E. 1.2 ELEKTROSTAVEBNÁ ČASŤ					
NÁZOV VÝKRESU		PÔDORYS ELEKTROINŠTALÁCIE					
				Meno		Revízia	Č. kópie
				1:25			
				P.Č. ČÍSLO DOKLADU		2	
				FORMAT		A4	
				DATUM		05/2016	
				STUPEN PD		OSP.RP	
				ČÍSLO ZNAČKY		100-471 BP	
				ČASŤ		ELEKTRO	
				ARCHIVNÉ ČÍSLO		BP 33-1-37 650	

Vlastný prárok na túto technickú dokumentáciu patrí výhradne spoločnosti Banské projekty, s.r.o. Táto technická dokumentácia nesmie byť kopírovaná, rozmnožovaná alebo iným spôsobom poskytovaná tretím osobám bez výslovného súhlasu vlastníka.