

PÔDORYS NA KÓTE +0,070

PÔDORYS NA KÓTE +0,070



UZEMNOVACIE VEDENIE
FeZn Ø10mm

ZEMNIACI PASIK FeZn
30*4mm

oceľová pažnica DN25

HpV:119,56m n.m



ZEMNIACI PASIK FeZn
30*4mm

[illegible]

UZEMNOVACIE VEDENIE
FeZn Ø10mm

 HLAVNA EKVIPOTENCIALNA
PRIPOJNICA



ZVOD

○ TYPOVA SVORKA

SKUSOBNA SVORKA

ZBERACIE VEDENIE AlMgSi
Ø 8mm

----- ZEMNIACI PASIK FeZn
30*4mm

 ZVODOVA TYC
$$\pm 0,000 = 124,05 \text{ m n.m}$$

POPIS ZMĚNY		VÝKONAL	PODPIS	SCHVÁLIL	PODPIS	DATUM	INDE
VÝPRAVČOJ ZODPOVĚDNÝK KONSTRUKTOR INVESTOR		MENO JULIUS CERNAK ING. LUDMILA KRAČOŘOVÁ ING. LUDMILA KRAČOŘOVÁ B. INŽ. PROJEKTU ING. LUDMILA KRAČOŘOVÁ		BANKOVÍ PRŮBĚH MILETOVSKÝCH 2/3 821 09 BRATISLAVA		GENERÁLNÍ PROJEKTANT 15.11.2012 P. ČÍSLO DOKUJ. 4 FORMÁT 12x A4 DATUM 10/07/12 STUPNĚ PD SSP-PP ČÍSLO ZNAČKY 150-071-BP ČÁST ELEKTRO	
 MĚSTO STAVBY STAVBA		KOSTŮRNÁ PRŮJ. DUNAJI KOSTŮRNÁ PRŮJ. DUNAJI KOSTŮRNÁ PRŮJ. DUNAJI - REKONSTRUKCE VY KD-1		ARCHIVNÍ CHOP BP 33-1-37 652			
DEL. PD ČÍSLO PD NAČD PD NAČD VÝKRESU		E. DOKUMENTACE STAVEBNÝCH ÚSTRAJ 2010 STAVBY ELEKTR. VY. KD-1. E. 1.2 ELEKTROSTAVEBNÁ ČAS REZY BELEKROVODY		Měřeno 1:25		Revize Č. kódu	